

АКТ
обследования жилого помещения
№185 от 2.02.2009г.

г.Санкт-Петербург, Лесной проспект дом 37 к.2, квартира №463.

По поручению межведомственной комиссии, назначенной распоряжением администрации Выборгского района №222 от 28.02.2005 в представители комиссии в составе:
Заместитель председателя комиссии- Мищенко И.Б. - директор ГУ «Жилищное агентство Выборгского района»

Члены комиссии:

Синявина О.А. – главный специалист Государственной жилищной инспекции

Павлова Т.А.- заместитель директора ГУЖА

Мещерякова О.С.- инженер ПТО ГУЖА

произвела обследование квартиры по адресу: г.С-Пб, Лесной проспект дом 37 к.2 кв.463, собственников жилых помещений в квартире нет.

Произведя необходимые уточнения на месте по состоянию на 2.02.2009 комиссия установила следующее:

Жилой дом постройки 1934 года, кирпичный. Дом оборудован центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, газифицирован.

Обследуемая квартира располагается на 2 этаже дома над нежилыми помещениями. В обследуемой квартире выявлен провал полов. Со стороны первого этажа в перекрытии квартиры выявлено частичное обрушение подшивки, засыпки и подбора, которое вскрыло пораженную гнилью деревянную балку. Состояние перекрытия под квартирой неудовлетворительное.

По результатам обследования комиссия приняла заключение:

В соответствии с п.33,34 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 « Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» квартира №463 дома 37 к.2 по Лесному проспекту не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, признается непригодной для проживания

Заместитель председателя
межведомственной комиссии



И.Б.Мищенко

Члены межведомственной комиссии:



О.А. Синявина

Т.А.Павлова

О.С.Мещерякова

Для
справки

Копия верна
13.02.2009г.

подпись

Заместитель главы Курбатов А. В.
Павлова Т.А.